



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 3, тел. 4-00-09

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 25 » февраля 2019 год

(дата составления акта)

15 ч 00 мин

(время составления акта)

г. Биробиджан

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 6

По адресу/адресам: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Кубанская, 32

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора города Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО Кукишева А.С. № 6 от 08.02.2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

(МБДОУ «Детский сад № 5»)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней (с 11 ч 00 мин 15.02.2019 по 15 ч 00 мин 25.02.2019)

Акт составлен: ОНД по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЕАО

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Зорина Елена Владимировна 08.02.1971 в 15:00 Зорин

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку заместитель главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Силаев Денис Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования)

При проведении проверки присутствовали: Зорина Елена Владимировна (заведующая)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушение)

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ. В инструкции не отражены вопросы, предусмотренные п.п. 460 - 462 ППР РФ № 390 для данного типа объекта. ППР РФ № 390 п. 2, п. 460 - 462. (лицо, допустившее нарушение - МБДОУ «Детский сад № 5»).

2. Не разработан график проведения занятий (инструктажей) по пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации. ППР РФ № 390 п. 3; приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 6, 14, 23. (лицо, допустившее нарушение - МБДОУ «Детский сад № 5»).

3. Не разработаны и не согласованы в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума. ППР РФ № 390 п. 3; приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 п. 39; раздел V. (лицо, допустившее нарушение - МБДОУ «Детский сад № 5»).

4. Основные проходные помещения здания (поэтажные коридоры, холлы, фойе, лестничные клетки, вестибюли) не обеспечены эвакуационным (аварийным) освещением от автономных источников питания. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент» ст. 4 п. 3, п. 4, ст. 82 ч. 2, ч. 9; ППР РФ № 390 п. 33, п. 43; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ч. 2 ст. 2.; СП 52.13330.2011 п. 7.104, п. 7.105; Постановление правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (лицо, допустившее нарушение - МБДОУ «Детский сад № 5»).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: проверочный лист от 25.02.2019 (приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261), предписание об устранении нарушений от 25.02.2019 № 6/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
г. Биробиджана и Биробиджанского района
по пожарному надзору



Д.В. Силаев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ирина Елена Владимировна, заведующей МБДОУ
«Детский сад № 5»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » 02 2019 г.

Ирина
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)