



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по городу Биробиджану и Биробиджанскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская - 3, тел. 4-00-09

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 6 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Юридическому лицу – муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 5»

в лице заведующей: Зориной Елены Владимировны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору А.С. Кукишева № 6 от 8 февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 февраля 2019 г. по 25 февраля 2019 года, (общая продолжительность проверки – 7 рабочих дней) заместителем главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Силиевым Денисом Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

проведена плановая, выездная проверка территории, здания, помещений, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Кубанская, 32

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 5» Зориной Еленой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ. В инструкции не отражены вопросы, предусмотренные п.п. 460 - 462 ППР РФ № 390 для данного типа объекта.	ППР РФ № 390 п. 2, п. 460 – 462.	01.08.2019	
2.	Не разработан график проведения занятий (инструктажей) по пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации.	ППР РФ № 390 п. 3; приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение	01.08.2019	

		мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 6, 14, 23.		
3.	Не разработаны и не согласованы в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума.	ППР РФ № 390 п. 3; приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 п. 39; раздел V	01.08.2019	
4.	Основные проходные помещения здания (поэтажные коридоры, холлы, фойе, лестничные клетки, вестибюли) не обеспечены эвакуационным (аварийным) освещением от автономных источников питания.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент» ст. 4 п. 3, п. 4, ст. 82 ч. 2, ч. 9; ППР РФ № 390 п. 33, п. 43; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ч. 2 ст. 2.; СП 52.13330.2011 п. 7.104, п. 7.105; Постановление правительства РФ от 26.12.2014 № 1521	03.02.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
- руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Биробиджана и Биробиджанского района
по пожарному надзору Силаев Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 25 " 02 2019 год

Предписание для исполнения получил:

Зинов
(подпись)

" 25 " 02 2019 год

Заведующий Зорина Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)

