



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по городу Биробиджану и Биробиджанскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская - 3, тел. 4-00-09

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 29 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу – муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 5»

в лице заведующей: Зориной Елены Владимировны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору А.С. Кукишева № 29 от 06.04.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 21.04.2021 по 27.04.2021 (общая продолжительность проверки – 5 рабочих дней) заместителем главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Силиевым Денисом Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

проведена плановая, выездная проверка территории, здания, помещений, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Кубанская, 32

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 5» Зориной Еленой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
- руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Биробиджана и Биробиджанского района
по пожарному надзору **Силаев Д.В.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 27 " 04 2021 год



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБРОУ «Ремский сад» г. Биробиджана Е.В. Зерин
(должность, фамилия, инициалы)

" 28 " 04 2021 год